

## **Wymagania dla kotłów na paliwo stałe.**

Dz.U.2017.1690 z dnia 2017.09.05

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 5 września 2017 r.

### **ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW**

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

#### **w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe**

Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529 i 1566) zarządza się, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Rozporządzenie określa szczegółowe *wymagania* dla wprowadzanych do obrotu i do użytkowania *kotłów na paliwo stałe* o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, w tym *kotłów* wchodzących w skład zestawów zawierających *kocioł na paliwo stałe*, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, zwanych dalej "*kotłami*".

2. Rozporządzenia nie stosuje się do *kotłów*:

- 1) wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej;
- 2) przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich jak para wodna lub powietrze;
- 3) kogeneracyjnych na *paliwo stałe* o znamionowej mocy elektrycznej 50 kW lub większej;
- 4) na biomasę nieдрzewną rozumianą jako biomasę inną niż biomasa drzewna, w tym słomę, mискant, trzcinę, pestki i ziarna, pestki oliwek, wycłoczyny oliwek i łupiny orzechów.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) wprowadzeniu do obrotu - rozumie się przez to wprowadzenie do obrotu zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 26 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398);
- 2) wprowadzeniu do użytkowania - rozumie się przez to podłączenie *kotła* do wodnego systemu centralnego ogrzewania.

#### **§ 3.**

1. *Wymagania* dla *kotłów* w zakresie granicznych wartości emisji określa załącznik do rozporządzenia.

2. W konstrukcji *kotłów* zakazuje się stosowania rusztu awaryjnego.

§ 4. Graniczne wartości emisji, o których mowa w § 3 ust. 1, uznaje się za spełnione, jeżeli są potwierdzone zgodnie z procedurą zawartą w normie przenoszącej normę europejską EN 303-5:2012 "*Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie*" przez jednostkę posiadającą akredytację w rozumieniu art. 4 pkt 1

ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

§ 5. Do *kotłów* wyprodukowanych, a niewprowadzonych do obrotu ani do użytkowania przed dniem 1 października 2017 r. przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 lipca 2018 r.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2020 r. traci moc § 3 ust. 1 i § 4.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

**ZAŁĄCZNIK**  
**GRANICZNE WARTOŚCI EMISJI**

<b>Sposób zasilania paliwem</b>	<b>Graniczne wartości emisji<sup>a)</sup></b>		
	<b>mg/m<sup>3</sup> przy 10% O<sub>2</sub><sup>b)</sup></b>		
	<b>CO</b>	<b>OGC</b>	<b>Pył</b>
Ręczny	700	30	60
Automatyczny	500	20	40

<sup>a)</sup> Potwierdzenie spełniania granicznych wartości emisji jest dokonywane przy uwzględnieniu normy PN-EN 303-5.

<sup>b)</sup> Graniczne wartości emisji wyraża się w miligramach substancji na metr sześcienny gazów odlotowych odniesiony do temperatury 0°C, ciśnienia 1013 mbar oraz gazu suchego.