



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NOWYM DWORZE
GDAŃSKIM**

Nowy Dwór Gdański, dnia 25.03.2021r.

HK.9022.1.4.2021.JS.2.386

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 1 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań nr 8/52/21 z dnia 12.03.2021r., nr 40/521/21 z dnia 17.03.2021r., nr 63/521/21 z dnia 24.03.2021r. próbek pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z **urządzeń wodnych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i instalacji wodociągowych dostarczających wodę z ujęć podziemnych zasilających obszar gm. Sztutowo** w szczególności:

- analiza nr 8 i 40 z dnia 09.03.2021r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Ośrodku Zdrowia w Sztutowie przy ul. Kanałowej 7,
- analiza nr 63 z dnia 23.03.2021r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Ośrodku Zdrowia w Sztutowie przy ul. Kanałowej 7

dokonał oceny pobranych próbek i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia z w/w urządzeń i instalacji wodociągowych.

Po przeprowadzeniu analizy ww. sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim stwierdza, że woda z Centralnego Wodociągu Żuławskiego w zakresie badanych parametrów wykazała niezgodność z wymaganiami określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) tj.:

- analiza nr 40 z dnia 09.03.2021r. - ponadnormatywna zawartość ołowiu – 11 µg/l,
- analiza nr 63 z dnia 23.03.2021r. - ponadnormatywna zawartość ołowiu – 12 µg/l.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) dopuszczalna zawartość ww. parametrów to:

- ołów w wodzie przeznaczonej do spożycia to 10 µg/l.

Do wody wodociągowej ołów rzadko dostaje się w wyniku rozpuszczania naturalnych źródeł. Jest on obecny w wodzie przede wszystkim w wyniku korozji wewnętrznych instalacji wodociągowych, w których skład wchodzi zawierające ołów rury, luty, armatura (w tym złączki wykonane ze stopów o wysokiej zawartości ołowiu) oraz przyłączy instalacji wewnętrznych do sieci dystrybucyjnej. Ilość rozpuszczonego ołowiu pochodzącego z materiałów stosowanych w instalacjach wewnętrznych zależy od wielu czynników, w tym od wartości pH, temperatury, zasadowości wody, obecności osadów w rurach i czasu stagnacji

wody, przy czym jego rozpuszczaniu sprzyja woda miękka i kwaśna. Pozostałości wolnego chloru w wodzie do picia przyczyniają się do tworzenia bardziej trwałych, nierozpuszczalnych osadów zawierających ołów, natomiast pozostałości chloraminy mogą formować w rurach ołowianych osady bardziej podatne na rozpuszczanie. W związku z tym istotne zmiany w jakości dostarczanej wody, konsekwencją np. zmian w procesie uzdatniania lub zmiany źródła zasilania, mogą skutkować zmianą zdolności wody do rozpuszczania ołowiu lub zwiększenia rozpuszczalności osadów ołowiu – bądź też jednym i drugim.

Zgodnie z §21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o jakości wody na nadzorowanym obszarze.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Dworze Gdańskim

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski

Otrzymują:

1. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.: sekretariat@cwz.pomorskie.pl
2. Urząd Gminy Sztutowo: info@sztutowo.ug.gov.pl
3. HK a/a