




PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w NOWYM DWORZE  
GDAŃSKIM



*P. Górn*

Nowy Dwór Gdański, 06.07.2021r.

HK.9022.1.23.2021.JS.2.1142

**Okresowa ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi urządzeń Centralnego Wodociągu Żuławskiego od 01.04.2021 do 30.06.2021**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nr 23/JS/21 z dnia 13.04.2021r., 24/JS/21 z dnia 20.04.2021r., 25/JS/21 z dnia 04.05.2021r., 5/KU/21 z dnia 25.05.2021r., nr 51/JS/21 z dnia 08.06.2021r., 50/JS/21 z dnia 08.06.2021r. i próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej – protokoły poboru próbek wody nr 213/2021 z dnia 14.04.2021r., nr 205/2021 z dnia 08.04.2021r., 202/2021 z dnia 07.04.2021r., nr 294/2021 z dnia 12.05.2021r., nr 330/2021 z dnia 20.05.2021r., nr 342/2021 z dnia 26.05.2021r., nr 376/2021 z dnia 09.06.2021r., nr 444/2021 z dnia 23.06.2021r., 456/2021 z dnia 23.06.2021r. z **urządzeń wodnych Centralnego Wodociągu Żuławskiego służących do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i instalacji wodociągowych dostarczających wodę z ujęć podziemnych zasilających obszar gm. Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo**

oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody a w szczególności:

- analizy nr 16 z dnia 13.04.2021r. z instalacji wodociągowej w Zespole Szkół w Ostaszewie,
- analizy nr 19 z dnia 20.04.2021r. z instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marzęcinie,
- analizy nr 21 i 76 z dnia 04.05.2021r. z instalacji wodociągowej w Powiatowym Centrum Zdrowia, Szpital w Nowym Dworze Gdańskim,
- analizy nr 28 i 158 z dnia 25.05.2021r. z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Mikoszewie,
- analizy nr 48 i 204 z dnia 08.06.2021r. z instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinnie,
- analizy nr 205 z dnia 08.06.2021r. z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Sztutowie
- analizy nr 291/CH/2021 z dnia 14.04.2021r. z instalacji wodociągowej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 41,
- analizy nr 476/B/2021 z dnia 14.04.2021r. z instalacji wodociągowej w Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim,
- analizy nr 448/B/2021 z dnia 08.04.2021r. z instalacji wodociągowej w Nowej Kościelnicy 54,
- analizy nr 438/B/2021 z dnia 07.04.2021r. z instalacji wodociągowej w Przedszkolu Gminnym w Sztutowie,
- analizy nr 437/B/2021 z dnia 07.04.2021r. z instalacji wodociągowej w Ośrodku Zdrowia w Kątach Rybackich,
- analiza nr 626/B/2021 z dnia 12.05.2021r. próbki pobranej ze zbiornika wody czystej nr 1 w Steganie,

- analiza nr 628/B/2021 z dnia 12.05.2021r. próbki pobranej ze zbiornika wody czystej nr 3 w Stegnie,
- analiza nr 642/B/2021 z dnia 13.05.2021r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Zespole Szkół w Ostaszewie,
- analiza nr 645/B/2021 z dnia 13.05.2021r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi,
- analizy nr 694/B/2021 z dnia 20.05.2021r. z instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marzęcinie,
- analizy nr 415/CH/2021 i 693/B/2021 z dnia 20.05.2021r. z instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kmiecinie,
- analiza nr 741/B/2021 z dnia 26.05.2021r. próbki pobranej ze zbiornika wody czystej nr 3 w Stegnie
- analiza nr 740/B/2021 z dnia 26.05.2021r. próbki pobranej ze zbiornika wody czystej nr 1 w Stegnie
- analiza nr 799/B/2021 z dnia 09.06.2021r. próbki pobranej ze zbiornika wody czystej nr 3 w Stegnie
- analiza nr 798/B/2021 z dnia 09.06.2021r. próbki pobranej ze zbiornika wody czystej nr 1 w Stegnie,
- analiza nr 799/B/2021 z dnia 09.06.2021r. próbki pobranej ze zbiornika wody czystej nr 3 w Stegnie,
- analiza nr 529/CH/2021 i 927/B/2021 z dnia 23.06.2021r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Zespole Szkół w Stegnie,
- analiza nr 936/B/2021 z dnia 23.06.2021r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej w Mikoszewie,
- analiza nr 938/B/2021 z dnia 23.06.2021r. próbki pobranej z instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy,
- analiza nr 957/B/2021 z dnia 23.06.2021r. próbki pobranej ze zbiornika wody czystej nr 1 w Stegnie,
- analiza nr 958/B/2021 z dnia 23.06.2021r. próbki pobranej ze zbiornika wody czystej nr 3 w Stegnie

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

**stwierdza:**

- 1. przydatność wody do spożycia z w/w urządzeń i instalacji wodociągowych**
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

**Uzasadnienie:**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim przeprowadził badania laboratoryjne wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym z urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i instalacji wodociągowych dostarczających wodę, które wykazały zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Nowym Dworze Gdańskim  
  
dr Tomasz Bojar-Fijałkowski

**Otrzymują:**

1. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.: [sekretariat@cwz.pomorskie.pl](mailto:sekretariat@cwz.pomorskie.pl)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny: [piwnowyy@gdansk.wiw.gov.pl](mailto:piwnowyy@gdansk.wiw.gov.pl)
3. Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku:  
[wbzki@gdansk.uw.gov.pl](mailto:wbzki@gdansk.uw.gov.pl)
4. Starostwo Powiatowe: [starostwo@nowydworgdanski.pl](mailto:starostwo@nowydworgdanski.pl)
5. Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim: [urząd@miastonowydwor.pl](mailto:urząd@miastonowydwor.pl)
6. Urząd Gminy Ostaszewo: [ug@ostaszewo.pl](mailto:ug@ostaszewo.pl)
7. Urząd Gminy Stegna: [gmina@stegna.pl](mailto:gmina@stegna.pl)
8. Urząd Gminy Sztutowo: [info@sztutowo.ug.gov.pl](mailto:info@sztutowo.ug.gov.pl)
9. HK a/a